

## 新版・技能検定学科試験問題解説集 NO.2 配管 訂正表

本解説集の下記ページを以下のように訂正いたします。

### ●101ページ

【問26】 65A（2 1/2B）の配管用炭素鋼鋼管（ガス管）を支持金物で取り付ける場合、支持金物の取付け間隔は6 mでよい。

**解答と解説** ————— ×

《 解説部分を以下に差し替える（解答は×のまま正解） 》

空気調和・衛生工学会規格「空気調和・衛生設備工事標準仕様書」によれば、3 mである。また「公共建築工事標準仕様書」によれば、2 m以下であり、6 mはいずれにしても誤りである。